

## Stellungnahme(n) (Stand: 12.11.2024)

**Sie betrachten:** Südlich Haroldstraße (03/034)  
**Verfahrensschritt:** Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) BauGB  
**Zeitraum:** 22.02.2024 - 25.03.2024

<b>Behörde:</b>	<b>Stadtwerke Düsseldorf AG - OE 351 - Liegenschaften</b>
<b>Frist:</b>	25.03.2024
<b>Stellungnahme:</b>	<p>Erstellt von: Dennis Reuther, am: 21.03.2024 , Aktenzeichen: 351 rth</p> <p>Sehr geehrte Frau Nitz, sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>zum o. g. Bebauungsplan-Vorentwurf haben die Stadtwerke Düsseldorf AG mit Schreiben vom 23.08.2021 Stellung genommen. Diese Stellungnahme bleibt auch für die vorliegenden Planfassung gültig.</p> <p>Zudem wird darauf hingewiesen, dass vor Baubeginn die Mittelspannungsanlage T2832 ausgebaut werden muss sowie der das Gelände versorgende Niederspannungsanschluss getrennt werden muss.</p> <p>Auch die vorhandenen Netzanschlüsse Gas, Wasser und Fernwärme müssen vor Baubeginn getrennt werden, ebenso die kundeneigene Gasanlage.</p> <p>Das zukünftige Versorgungskonzept ist mit der NGD abzustimmen.</p> <p>Die in der Stellungnahme vom 23.08.2021 aufgeführte Mindestüberdeckung von 1,20 m über den Versorgungsleitungen umfasst auch die zukünftigen Anschlussleitungen.</p> <p>Bei eventuellen Rückfragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: Herr Kasper, Fachbereich Strom, Telefon (0211) 821 2682, E-Mail: jkasper@netz-duesseldorf.de Herr Aslan, Fachbereich Gas und Wasser, Telefon (0211) 821 2543, E-Mail: baslan@netz-duesseldorf.de Herr Spix, Fachbereich Fernwärme, Telefon (0211) 821 2840, E-Mail: kspix@netz-duesseldorf.de</p> <p>Freundliche Grüße Stadtwerke Düsseldorf AG i.A. D. Reuther</p> <p>Anhänge: 03-034, § 4 (2) BauGB, Haroldstraße, Stillnahme SWD AG, uu, 20 (s_1711003577_03-034___4_2_baugb__haroldstrasse__stillnahme_swd_ag__uu__20.03.2024.pdf) 20221216_0004_V01_Schutzanweisung (s_1711003577_20221216_0004_v01_schutzanweisung.pdf) 20221216_0004_V01_Erklärfilm Leitungsauskunft (s_1711003577_20221216_0004_v01_erklaerfilm_leitungsauskunft.png)</p>
<b>Nachträge:</b>	-
<b>manuelle Einträge:</b>	-