




PLEdoc GmbH □ Postfach 12 02 55 □ 45312 Essen

Stadt Iserlohn
Werner-Jacobi-Platz 12
58634 Iserlohn



Leitungsauskunft
Fremdplanungsbearbeitung

Telefon 0201/36 59 - 0
Telefax 0201/36 59 - 160
E-Mail leitungsaus-
kunft@pledoc.de

zuständig Georg Schmidt-Efferoth
Durchwahl 0201/36 59 - 324

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Anfrage an	unser Zeichen	Datum
Schw, Schwarz	29.11.2016	PLEdoc GmbH	1424873	21.12.2016

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 379 -Lenneradweg (Abschnitt - Promenade Letmathe)

- hier: 1. Ferngasleitung Nr. 7 der Open Grid Europe GmbH, DN 700, mit Betriebskabel, Blatt 84, Schutzstreifenbreite 8 m
 2. in Projektnähe befindlicher alter Verlauf der Ferngasleitung Nr. 7 der Open Grid Europe GmbH, DN 700, Blatt 77(alt), Schutzstreifenbreite 8 m

- Bezug: a) unser Schreiben 1027451 an Sie vom 28.10.2011
 b) unser Schreiben 1099980 an Sie vom 07.02.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der Open Grid Europe GmbH, Essen, und der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren beauftragt.

Im Bebauungsplan haben wir den bereits eingetragenen Verlauf der Ferngasleitung anhand des Bestandsplans überprüft, keine Abweichungen festgestellt und Kenndaten ergänzt. Die Leitung liegt in einem 8 m breiten Schutzstreifen (4 m beiderseits der Leitungsachse).

Zu Ihrer Information erhalten Sie die entsprechenden Bestandsunterlagen der Ferngasleitung. Die Höhenangaben im Längenschnitt beziehen sich auf den Verlegungszeitpunkt. Zwischenzeitliche Niveauänderungen wurden nicht nachgetragen.

Geschäftsführer: Kai Dargel

PLEdoc Gesellschaft für Dokumentationserstellung und -pflege mbH • Gladbecker Straße 404 • 45326 Essen
 Telefon: 0201 / 36 59-0 • Telefax 0201/ 36 59-163 • E-Mail: info@pledoc.de • Internet: www.pledoc.de
 Amtsgericht Essen - Handelsregister B 9864 • USt-IdNr. DE 170738401
 Commerzbank AG, Essen (BLZ 360 400 39) Konto-Nr. 0120 811 500
 IBAN: DE83 3604 0039 0120 8115 00 • SWIFT: COBA DE FF 360

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001
Zertifikatsnummer
SQ-9001 AU 9020



Die Darstellung der Versorgungsanlage ist sowohl im Bebauungsplan als auch in den Bestandsunterlagen nach bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer Abweichung im Einzelfall nicht ausgeschlossen.

Aus den Planunterlagen ist zu ersehen, dass die Ferngasleitung im Fahrbahnbereich der B 7 (Straße Pater und Nonne) verläuft. Der Schutzstreifenbereich ragt jedoch in den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 379, Lenneradweg.


Unter Punkt 2.12.1 der Begründung wird auf das Vorhandensein der Ferngasleitung hingewiesen. Hier wird unser Bezugsschreiben vom 28.10.2011 inhaltlich wiedergegeben. Mit den dort gemachten Aussagen sind wir einverstanden.

Bei der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 379 ist das beiliegende Merkblatt der Open Grid Europe GmbH zur Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen zu beachten.

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans keine Kabelschutzrohranlagen der GasLINE GmbH & Co. KG verlaufen.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH


Christine Bockermann


Georg Schmidt-Efferoth

Anlagen
Bebauungsplan (Ausschnitt)
Bestandsunterlagen
Merkblatt

Verteiler
TBMOS Schwerte, Herrn Benninghoff