

## Stellungnahme(n) (Stand: 13.02.2020)

Sie betrachten:       Bebauungsplan Nr. 379 - 2. Änderung -Lenneradweg (Abschnitt Promenade Letmathe)  
Verfahrensschritt:     Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB  
Zeitraum:             24.06.2019 - 26.07.2019

Behörde:	<b>Westnetz GmbH Dokumentation</b>
Frist:	26.07.2019
Stellungnahme:	<p>Erstellt von: Annett Schwarz (Stadt Iserlohn), am: 26.06.2019 , Aktenzeichen: -</p> <p>Sehr geehrte Frau Schwarz,</p> <p>wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 21.06.2019 an die Westnetz GmbH, mit der Sie um Planauskunft für das Projekt 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 379 "Lenneradweg (Abschnitt Promenade Letmathe)" gebeten haben.</p> <p>In dem von Ihnen angegebenen Bereich verläuft die Erdgashochdruckleitung A.-Str. 264 a. B. (außer Betrieb). Maßnahmen an der o. g. Erdgashochdruckleitung und deren Anlagen sind zurzeit nicht vorgesehen. Der Betrieb und die Verwaltung der Erdgashochdruckleitung und deren Anlagen erfolgt durch die Westnetz GmbH.</p> <p>Die Westnetz GmbH, als größter Verteilnetzbetreiber Deutschlands, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der innogy SE und verantwortlich für Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb aller innogy Netze. Die nachfolgende Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die o. g. Erdgashochdruckleitung. Die örtliche Betreuung der Erdgashochdruckleitung erfolgt durch unseren anlagenverantwortlichen Meister, Herrn Pagendarm, Tel.: 0231-22569 599-262.</p> <p>Wir möchten Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass vor Beginn jeglicher Bauarbeiten in den Schutzstreifenbereichen und in der Nähe der Erdgashochdruckleitungen, die örtliche Abstimmung der Arbeiten mit unserem anlagenverantwortlichen Meister zu erfolgen hat.</p> <p>Anliegend übersenden wir Ihnen einen Bestandsplan im Maßstab M 1:500 aus dem Sie die Lage der Erdgashochdruckleitung entnehmen können. Den Geltungsbereich des o. g. Projekt haben wir nachrichtlich in den Bestandsplan aufgenommen.</p> <p>Bei Angaben zur Tiefenlage gehen wir von einer Regeldeckung aus, die bei ca. 0,7 m bis 1,0 m liegt. Zur genauen Bestimmung der Lage und Erdüberdeckung der Erdgashochdruckleitungen sind ggf. nach Abstimmung mit unserem Netzbetrieb Probeaufgrabungen erforderlich.</p> <p>Die Erdgashochdruckleitung A.-Str. 264 mit einem Nenndurchmesser von DN 50 wurde in einem Schutzstreifen von 4,0 m Breite (jeweils 2,0 m rechts und links der Leitung) verlegt.</p> <p>Die Schutzstreifenbreite wurde aufgrund des max. Nenndurchmessers der Erdgashochdruckleitungen bestimmt. Der tatsächlich grundbuchrechtlich gesicherte Schutzstreifen kann ggf. von den o. g. Angaben abweichen. Der Schutzstreifen schafft die räumliche Voraussetzung zur Überwachung nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 466/I.</p> <p>Der Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung freizuhalten und darf auch nicht mit Bäumen bepflanzt werden. Oberflächenbefestigungen im Bereich der Erdgashochdruckleitungen in Beton sind nicht zulässig. Das Lagern von Bauelementen, schwertransportablen Materialien, Mutterboden oder sonstigem Bodenabtrag sind in dem Schutzstreifenbereich nicht gestattet. Größere Bodenauf- und abträge (&gt; 0,20 m) sind ebenfalls ohne Absprache nicht zulässig. Zu evtl. Auskofferungen weisen wir darauf hin, dass diese im Bereich der Erdgasleitungen so vorgenommen werden müssen, dass eine Gefährdung der Erdgasleitungen, auszuschließen ist.</p> <p>Wir weisen darauf hin, dass der Nutzer allein das Übertragungsrisiko trägt und somit die Haftung für Schäden und Folgeschäden hinsichtlich der Vollständigkeit und der Interpretierbarkeit der zur Verfügung gestellten Daten.</p> <p>Des Weiteren sind bei der Planung und Durchführung Ihrer Baumaßnahme unsere Anweisungen zum Schutz von Erdgashochdruckleitungen (inkl. Begleitkabel) der Westnetz GmbH zu beachten.</p> <p>Die von der Westnetz GmbH zur Verfügung gestellten Leitungsdaten, sind auf das o. g. Projekt beschränkt und dürfen nicht für die Bauausführung, sondern nur zu Planungszwecken verwendet werden.</p> <p>Weitergehende Sicherungs- und/bzw. Anpassungsmaßnahmen, die erst an Ort und Stelle geklärt werden können, behalten wir uns ausdrücklich vor. Den Weisungen unserer Mitarbeiter ist zwingend Folge zu leisten. Die eindeutige Lesbarkeit der Plandateien bestätigen Sie uns bitte unter: <a href="mailto:hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de">hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de</a></p> <p>Bitte beachten Sie die beigefügten Anlagen.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p>i. A. Berghüser i. A. Wesselbaum</p> <p>Westnetz GmbH Netzdokumentation</p>

Bochumer Str. 2, 45661 Recklinghausen  
mailto:hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de

Anhänge:

464227\_2. Änd. BBP Nr. 379 Lenneradweg, Abschn. Promenade Letmathe\_M500\_A00264aB  
(79289\_464227\_2\_aend\_bbp\_nr\_379\_lenneradweg\_abschn\_promenade\_letmathe\_m500\_a00264ab.pdf)  
Schutzanweisung-fuer-Versorgungsanlagen\_9.Auflage\_Westnetz (79289\_schutzanweisung-fuer-  
versorgungsanlagen\_9\_auflage\_westnetz.pdf)  
201905\_Merkblatt Aufstellung BP und FNP Westnetz  
(79289\_201905\_merkblatt\_aufstellung\_bp\_und\_fnp\_westnetz.pdf)  
201905\_Merkblatt Schutzanweisung Westnetz (79289\_201905\_merkblatt\_schutzanweisung\_westnetz.pdf)

Nachträge:

-

manuelle  
Einträge:

-