

Auslegungsvermerk der Gemeinde
 (Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...
 Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
 (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
 haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...
 in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Masttabelle

Neubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung
 zwischen Genna - Pkt. Ochsenkopf

110-kV-Hochspannungsfreileitung Genna - Pkt. Ochsenkopf, Bl.1385

Hinweis:	
Stand:	21.12.2012
Inhalt	Seiten 1 - 1



Westnetz GmbH
 DRW-S-L

Masttabelle						
1	2	3	4	5	6	7
Mast-Nr. / Bl. Nr. *)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Maststandort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen
P001/2306	89,3	Stat.	110-kV	126,7	13,25	Bestandsportal
0143/2306	202,1	B32	WE2	126,7	42,14	Bestandsmast
0002/1385		A78-11-22	WA3	145,8	31,20	
0003/1385	138,2	A78-11-22	T1 +2	156,9	34,20	
0004/1385	124,2	A78-11-22	T1	168,3	32,20	
0005/1385	196,6	A78-11-22	T1	158,9	32,20	
0006/1385	162,3	A78-11-22	T1 +2	156,5	34,20	
0007/1385	246,0	A78-11-22	WA2	142,2	31,20	
0136/2306	221,4	B22	ABZW4	142,8	42,59	Bestandsmast

*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Mastart: T = Tragmast

WA = Winkel-Abspannmast

WE = Winkel-Endmast

ABZW = Abzweigmast

NHN = Normalhöhennull

EOK = Erdoberkante