

Auslegungsvermerk der Gemeinde
 (Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m § 73 VwVfg)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom 20...
 bis 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde
 (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfg))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes
 haben ausgelegen in der Zeit vom 20...
 bis 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Fundamenttabelle

Neubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung
 zwischen Genna - Pkt. Ochsenkopf

110-kV-Hochspannungsfreileitung Genna - Pkt. Ochsenkopf, Bl.1385

--	--

Hinweis:		
Stand:	30.07.2012	
Inhalt	Seiten 1 - 1	
		Westnetz GmbH DRW-S-L

Fundamenttabelle								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr.	Fundament- art	PI *)	St *)		Bl *)	t *) [m]	d *) [m]	b _{EOK} *) [m]
		a _{PI} *) [m]	a _{St} *) [m]	b _{St} *) [m]	b _{Bl} *) [m]			
2/1385	Block				5,2	2,7	4,2	
3/1385	Block				4,4	2,7	3,4	
4/1385	Block				4,4	2,7	3,4	
5/1385	Platte	5,2				1,7	3,1	0,8
6/1385	Platte	5,7				1,7	3,2	0,8
7/1385	Platte	7,5				1,9	4,2	1,2

*)

EOK = Erdoberkante

PI = Plattenfundament (Prinzipzeichnung s. Anlage 5, Blatt 1)

St = Stufenfundament (ist nicht vorgesehen)

Bl = Blockfundament (Prinzipzeichnung s. Anlage 5, Blatt 2)

 a_{PI} = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte (unter EOK)

 a_{St} = Abstand der Außenkanten der untersten Stufenfundamentstufen (unter EOK)

 b_{St} = Breite der untersten Stufe eines einzelnen Stufenfundamentes je Mastestiel

 b_{Bl} = Kantenlänge des Blockfundamentes

t = Gründungstiefe des Fundaments

d = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

 b_{EOK} = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe